

BRF Kv Visaren 1

Objektsbeskrivning

- Samtliga lägenheter är utrustade med FTX aggregat som är monterat i badrum i skåp.
- Aggregat är utrustat med roterande värmeväxlare samt eftervärmebatteri el.
- Uteluft tages i fasad ,avlufftak. Spiskåpa har inget samband med ventilation .
- I sovrum samt vardagsrum tilluft , i badrum samt kök frånluft.
- I badrum ovan det plockbara undertaket finns en renslucka på frånluften i fall rensning av kanalsystem skulle behövas.
- Ev rengörning av till resp frånluftsdon enl produktblad (Obs ändra inte inställningar på donen vid demontage eller montage)
- Filterbyte i aggregat enl produktblad .
- Kanaler är förlagda i lösull på vind , uteluftskanal är kondenisolerad.